



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА г. ОРСКА

пр-т Ленина, 78Б, г. Орск, 462431
тел. (3537) 21-75-09, факс (3537) 21-45-65

26.12.2011 № 07-03-22



Директору МДОАУ «Детский сад № 63»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательного - речевого развития
воспитанников «Ракета» г. Орска

Ключниковой Н.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МДОАУ «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного - речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орска законодательства о пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69 (далее – Федеральный закон № 69) законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69 руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих

ДЕ № 003576

Прокуратура Октябрьского района г. Орска
Оренбургской области
№ Прдр-20530008-113-22/-20530008

работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Частями 1, 2 ст. 5 вышеназванного Федерального закона установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В соответствии с п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее - Правила) правила противопожарного режима устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что в МДОАУ «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно - речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орска в нарушение п. 54 Правил дымовые извещатели пожарные в здании школы эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при этом ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не проводится.

В нарушение п. 54 Правил руководителем организации не обеспечено внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения

пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 13 Правил руководителем организации не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п. 5 Правил планы эвакуации на объекте защиты выполнены не фотолюминесцентными.

В нарушение п. 14 Правил устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии (доводчики разомкнуты).

Несоблюдение вышеуказанных требований пожарной безопасности объекта содержат угрозу причинения вреда жизни и здоровью воспитанников в период нахождения в данном учреждении.

Причинами и условиями, способствующими нарушению закона, явились ненадлежащее отношение ответственных за эту работу должностных лиц к исполнению своих обязанностей, а также слабый ведомственный контроль со стороны руководства за работой подчиненных сотрудников в указанной сфере.

Руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, а также не допускать впредь подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру области в письменной форме в течение месяца со дня его получения с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции


А.В. Анпилов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587528

Владелец Ключникова Наталья Николаевна

Действителен с 10.10.2022 по 10.10.2023